

**AIDIMA**

Referencia: 1511049-02

CERTIFICADO DE ENSAYO

PRODUCTO Una muestra de revestimiento de plato de ducha de color blanco, construida con material polimérico, identificada por el cliente como:

- REVESTIMIENTO TEXTURA STONE PLUS

EMPRESA: DUPLACH GROUP S.A.U.
C/ LIBERTAD 7
14640 VILLA DEL RIO (CORDOBA)
B-14.952.28.81

ENSAYO Deslizamiento/resbaladicidad según UNE ENV 12633:2003.

RESULTADO Según consta en el informe de referencia 1511049-02 (fecha de emisión: 11 de diciembre de 2015), los resultados obtenidos fueron los siguientes:

ENSAYOS REALIZADOS	MET. ENSAYO	RESULTADO
USRV (valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir)	UNE ENV 12633:2003	47
Clase de resbaladicidad *		CLASE 3

(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación - CTE - (aplicable a edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006 y modificación conforme a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de "Rehabilitación, regeneración y renovación urbana", los suelos se clasifican según su resistencia al deslizamiento, de acuerdo con la norma UNE ENV 12633:2003 y realizándose el ensayo en húmedo.

Paterna, 23 de diciembre de 2015

Dra. Rosa Mª Pérez Campos
Directora Dpto. de Materiales
AIDIMA

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMA